

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2017010303981412

发证日期: 2022年07月14日

有效期至: 2032年07月13日

**委托人名称** 皮尔磁工业自动化(上海)有限公司  
**及注册地址** 中国(上海)自由贸易试验区泰谷路169号B座二层210室

**制造商名称** 皮尔磁电子(常州)有限公司  
**及注册地址** 江苏省常州市金坛区云湖路58号

**生产企业名称** 皮尔磁电子(常州)有限公司  
**及生产地址** 江苏省常州市金坛区云湖路58号

**产品名称和系列、规格、型号** 继电器  
PZE; Uimp: 6kV; Ui: 250V; Ith: 8A; Ue: AC230V, DC24V; Ie: AC5A, AC3A, DC7A, DC5A, DC4A; 使用类别: AC-15, DC-13; 外壳防护等级: IP20; 控制电源电压: 24-240VAC/DC; 型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.5-2017

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年09月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

徐军 谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2017010303981412

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

PZE X4 PC HT

(1) (2) (3) (4)

(1) 安全继电器的基本型号

PZE: PZE 系列

(2) 代表输出触点类型和输入工作电压

X4: 4 个常开瞬时触点，工作电压 24VDC

X4.1: 4 个常开瞬时触点，工作电压 24~240VAC/DC

X4V: 4 个延时断开触点，工作电压 24VDC

X5: 5 个常开瞬时触点，工作电压 24VDC

X5V: 5 个延时断开触点，工作电压 24VDC

9: 8 个常开瞬时触点，1 个辅助常闭触点，工作电压 24~240VAC/DC

(3) 代表接线端子类型

空: 螺丝端子连接

P: 接线端子可插拔

PC: 笼式压簧接线端子可插拔

(4) 特殊工厂代码



中国质量认证中心